ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Л.И. Зяблицкая
28.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03927-26 от 28.07.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Ивановка, пер Советский, зд. 7(на территории базы)-скважина № 7870

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.07.2026 10:30-10:35

Ф.И.О., должность: Федорцов А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 июля 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03927-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.07.2026 13:15
дата начала испытаний 21.07.2026 13:15, дата окончания испытаний 23.07.2026 11:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03927-26 от 28.07.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/03927-26 от 28.07.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, д. 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

МП

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»
приказ № 107 от 27.07.2026
_____ Т.В. Догадина
30.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 497-229-26в от 30.07.2026

1. Заказчик: ООО «Энергоресурс»

2. Юридический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

3. Фактический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

4. Наименование объекта испытаний: вода питьевая

5. Место отбора*: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Убинский, ул. Подсобная, 13в (ул. Подсобная №16), скважина, 32501000246.10320.0050, питьевая вода

6. Номер заказа: № 229 от 21.07.2026

7. Дата поступления: 21.07.2026

8. Сведения об отборе пробы: проба отобрана Заказчиком. Метод отбора ГОСТ Р 59024-2020

9. Дата и время начала/окончания испытаний: 21.07.2026 13 ч. 20 мин. / 29.07.2026 15 ч. 00 мин.

10. Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов

12. Отклонения, дополнения, исключения из НД на методы испытаний: отсутствуют

13. Результаты испытаний представлены в таблице

*Информация предоставлена Заказчиком

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 497-229-26в от 30.07.2026

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Место отбора*: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Убинский, ул. Подсобная, 13в (ул. Подсобная №16), скважина, 32501000246.10320.0050, питьевая вода
Номер заказа: № 229 от 21.07.2026
Лабораторный номер: 573-26в

Результаты испытаний

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при P=0,95, ±Δ	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 и P=0,95, ±U
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед. pH	7,3	-	0,2
Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10**	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	2,4	0,5	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 метод А	°ж	6,5	1,0	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05**	-	-
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	846	76	-
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	6,5	1,0	-

* Информация предоставлена Заказчиком.
** Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Ответственный за оформление:
Инженер-контролер О.В. Шагурова

Результаты распространяются на предоставленную Заказчиком пробу.
За информацию, предоставленную Заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию, ИЛ ответственности не несет.
Результаты распространяются только на пробу прошедшую испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Конец протокола

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ № 497-229-26в

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Объект испытаний: вода питьевая
Место отбора: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Убинский, ул. Подсобная, 13в (ул. Подсобная №16), скважина, 32501000246.10320.0050, питьевая вода
Лабораторный номер: 573-26в
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед.pH	7,3	6,0-9,0	да
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	≤ 2	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	2	≤ 2,6	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05	≤ 0,3	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	6,5	≤ 7,0	да
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	846	≤ 1000	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	4,2	≤ 5	да

Проба отобрана Заказчиком.
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

и.о. начальника
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»
приказ № 107 от 27.07.2026

Акционерное общество «Метан Кузбасса» Метан Кузбасса ОГРН 1024201299781 ИНН 4217018593 Кемеровская область-Кузбасс, г.Ленинск-Кузнецкий

_____ Т.В. Догадина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Л.И. Зяблицкая
28.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03926-26 от 28.07.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п. Убинский, ул. Подсобная, д. 13в-скважина (ул. Подсобная, 16)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.07.2026 10:10-10:15

Ф.И.О., должность: Федорцов А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 июля 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03926-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.07.2026 13:15
дата начала испытаний 21.07.2026 13:15, дата окончания испытаний 23.07.2026 11:30

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03926-26 от 28.07.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/03926-26 от 28.07.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП **Л.И. Зяблицкая**
03.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02792-26 от 03.06.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Инюшка, ул. Кирова, 30а (100 м от дома № 28)-скважина (32501000116.10320.0035)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 08:40-08:45

Ф.И.О., должность: Погребной Н.И., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 мая 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02792-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.05.2026 11:45
дата начала испытаний 21.05.2026 11:45, дата окончания испытаний 23.05.2026 11:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02792-26 от 03.06.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/02792-26 от 03.06.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, д. 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»
_____ **М.В. Батина**
21.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 528-257-26в от 21.08.2026

1. Заказчик: ООО «Энергоресурс»

2. Юридический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

3. Фактический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

4. Наименование объекта испытаний: вода питьевая

5. Место отбора:** Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Щебзавод, ул. Школьная, в конце улицы 200 м (7813*), скважина, 32501000251.10320.0095, питьевая вода

6. Номер заказа: № 257 от 11.08.2026

7. Дата поступления: 11.08.2026

8. Сведения об отборе пробы: проба отобрана Заказчиком. Метод отбора ГОСТ Р 59024-2020

9. Дата и время начала/окончания испытаний: 11.08.2026 13 ч. 20 мин. / 14.08.2026 10 ч. 00 мин.

10. Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов

12. Отклонения, дополнения, исключения из НД на методы испытаний: отсутствуют

13. Результаты испытаний представлены в таблице

**Информация предоставлена Заказчиком

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 528-257-26в от 21.08.2026

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Место отбора:** Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Щебзавод, ул. Школьная, в конце улицы 200 м (7813*), скважина, 32501000251.10320.0095, питьевая вода

Номер заказа: № 257 от 11.08.2026
Лабораторный номер: 622-26в

Результаты испытаний

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при P=0,95, ±Δ	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 и P=0,95, ±U
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед. pH	6,6	-	0,2
Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10***	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	<1,0***	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	2,8	0,4	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05***	-	-
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	590	53	-
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	0,66	0,13	-

** Информация предоставлена Заказчиком.
*** Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Ответственный за оформление:
Заместитель начальника ИЛ Т.В. Догадина

Результаты распространяются на предоставленную Заказчиком пробу.
За информацию, предоставленную Заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию, ИЛ ответственности не несет.
Результаты распространяются только на пробу прошедшую испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Конец протокола

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ № 528-257-26в

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Объект испытаний: вода питьевая
Место отбора: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Щебзавод, ул. Школьная, в конце улицы 200 м (7813*), скважина, 32501000251.10320.0095, питьевая вода
Лабораторный номер: 622-26в
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед.pH	6,6	6,0-9,0	да
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05	≤ 0,3	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	2,8	≤ 7,0	да
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	590	≤ 1000	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	0,66	≤ 5	да

Проба отобрана Заказчиком.
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Начальник
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»

М.В. Батина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП **Л.И. Зяблицкая**
24.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/04482-26 от 24.08.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п. Щебзавод, ул. Школьная, д. 26, в конце улицы 200 м (7813*)-скважина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.08.2026 09:45-09:50

Ф.И.О., должность: Прохоренко А.Р., слесарь ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 12 августа 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/04482-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 12.08.2026 10:45
дата начала испытаний 12.08.2026 10:45, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04482-26 от 24.08.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/04482-26 от 24.08.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП **Л.И. Зяблицкая**
28.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/03930-26 от 28.07.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Калиновка, ул. Воронежская, д. 43 б (севернее клуба 150 м) - скважина № 7874

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.07.2026 11:35-12:00

Ф.И.О., должность: Федорцов А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 июля 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03930-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.07.2026 13:15
дата начала испытаний 21.07.2026 13:15, дата окончания испытаний 23.07.2026 11:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см^3	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03930-26 от 28.07.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/03930-26 от 28.07.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Л.И. Зяблицкая
28.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03929-26 от 28.07.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п/ст Мереть, ул. Меретская, д. 1а-скважина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.07.2026 11:25-11:30

Ф.И.О., должность: Федорцов А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 июля 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03929-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.07.2026 13:15
дата начала испытаний 21.07.2026 13:15, дата окончания испытаний 23.07.2026 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03929-26 от 28.07.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/03929-26 от 28.07.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Л.И. Зяблицкая
28.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03928-26 от 28.07.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (перед подачей в распределительную сеть)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Новороссийка, ул. Первомайская, д. 47а (выше магазина, 50 м севернее)-после ХВО

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.07.2026 11:00-11:05

Ф.И.О., должность: Федорцов А.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.07.2026 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 июля 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"

Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03928-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.07.2026 13:45
дата начала испытаний 21.07.2026 13:45, дата окончания испытаний 23.07.2026 11:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см^3	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03928-26 от 28.07.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/03928-26 от 28.07.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА)
Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, д. 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»
_____ **М.В. Батина**
03.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 242-147-26в от 03.06.2026

1. Заказчик: ООО «Энергоресурс»

2. Юридический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

3. Фактический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

4. Наименование объекта испытаний: вода питьевая

5. Место отбора*: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, с. Заринское, от села севернее 2,5 км (в логу) (скважина 32501000271.10320.0107), питьевая вода

6. Номер заказа: № 147 от 20.05.2026

7. Дата поступления: 20.05.2026

8. Сведения об отборе пробы: проба отобрана Заказчиком. Метод отбора ГОСТ Р 59024-2020

9. Дата и время начала/окончания испытаний: 20.05.2026 14 ч. 40 мин. / 26.05.2026 14 ч. 30 мин.

10. Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов

12. Отклонения, дополнения, исключения из НД на методы испытаний: отсутствуют

13. Результаты испытаний представлены в таблице

*Информация предоставлена Заказчиком

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 242-147-26в от 03.06.2026

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Место отбора*: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, с. Заринское, от села севернее 2,5 км (в логу) (скважина 32501000271.10320.0107), питьевая вода
Номер заказа: № 147 от 20.05.2026
Лабораторный номер: 337-26в

Результаты испытаний

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при P=0,95, ±Δ	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 и при P=0,95, ±U
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018)	ед. pH	7,8	0,2	-
Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	3	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	4,0	0,8	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	1,0	0,2	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 метод А	°ж	6,9	1,0	-
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	1,7	0,3	-
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	429	39	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	0,13	-	0,03

* Информация предоставлена Заказчиком.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Ответственный за оформление:
Заместитель начальника ИЛ: _____ Т.В. Догадина

Результаты распространяются на предоставленную Заказчиком пробу.
За информацию, предоставленную Заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию, ИЛ ответственности не несет.
Результаты распространяются только на пробу прошедшую испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Конец протокола

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"
(АО "МЕТАН КУЗБАССА")
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ № 242-147-26в

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Объект испытаний: вода питьевая
Место отбора: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, с. Заринское, от села севернее 2,5 км (в логу) (скважина 32501000271.10320.0107), питьевая вода
Лабораторный номер: 337-26в
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018)	ед.pH	7,8	6,0-9,0	да
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	3	≤ 2	нет
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	градус цветности	4	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	1	≤ 2,6	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	6,9	≤ 7,0	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	1,7	≤ 5	да
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	429	≤ 1000	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	0,13	≤ 0,3	да

Начальник ИЛ _____ М.В. Батина

Проба отобрана Заказчиком.
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Л.И. Зяблицкая
03.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/02786-26 от 03.06.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, с. Заринское, от села севернее 2,5 км (в логу)-скважина (32501000271.10321.0107)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 09:00-09:05

Ф.И.О., должность: Погребной Н.И., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 21 мая 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02786-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 21.05.2026 11:45
дата начала испытаний 21.05.2026 11:45, дата окончания испытаний 23.05.2026 10:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см^3	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02786-26 от 03.06.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/02786-26 от 03.06.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, д. 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»
_____ **М.В. Батина**

21.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 526-257-26в от 21.08.2026

1. Заказчик: ООО «Энергоресурс»

2. Юридический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

3. Фактический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

4. Наименование объекта испытаний: вода питьевая

5. Место отбора:** Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Зареченская, 300 м от фермы (7815*), скважина, 32501000236.10320.0087, питьевая вода

6. Номер заказа: № 257 от 11.08.2026

7. Дата поступления: 11.08.2026

8. Сведения об отборе пробы: проба отобрана Заказчиком. Метод отбора ГОСТ Р 59024-2020

9. Дата и время начала/окончания испытаний: 11.08.2026 13 ч. 20 мин. / 14.08.2026 10 ч. 00 мин.

10. Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов

12. Отклонения, дополнения, исключения из НД на методы испытаний: отсутствуют

13. Результаты испытаний представлены в таблице

**Информация предоставлена Заказчиком

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 526-257-26в от 21.08.2026

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Место отбора:** Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Зареченская, 300 м от фермы (7815*), скважина, 32501000236.10320.0087, питьевая вода
Номер заказа: № 257 от 11.08.2026
Лабораторный номер: 620-26в

Результаты испытаний

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при P=0,95, ±Δ	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 и P=0,95, ±U
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед. pH	6,8	-	0,2
Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10***	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	<1,0***	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 метод А	°ж	1,8	0,3	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05***	-	-
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	123	11	-
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	0,51	0,10	-

** Информация предоставлена Заказчиком.
*** Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Ответственный за оформление:
Заместитель начальника ИЛ _____ Т.В. Догадина

Результаты распространяются на предоставленную Заказчиком пробу.
За информацию, предоставленную Заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию, ИЛ ответственности не несет.
Результаты распространяются только на пробу прошедшую испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Конец протокола

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ № 526-257-26в

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Объект испытаний: вода питьевая
Место отбора: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Зареченская, 300 м от фермы (7815*), скважина, 32501000236.10320.0087, питьевая вода
Лабораторный номер: 620-26в
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед.pH	6,8	6,0-9,0	да
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05	≤ 0,3	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	1,3	≤ 7,0	да
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	123	≤ 1000	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	0,51	≤ 5	да

Проба отобрана Заказчиком.
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Начальник
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»

М.В. Батина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП **Л.И. Зяблицкая**
24.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-05/04480-26 от 24.08.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п. Старобачаты, ул. Зареченская, 300 м от фермы (7815*)-скважина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.08.2026 08:50-08:55

Ф.И.О., должность: Прохоренко А.Р., слесарь ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 12 августа 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/04480-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 12.08.2026 10:45
дата начала испытаний 12.08.2026 10:45, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04480-26 от 24.08.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/04480-26 от 24.08.2026 распечатан 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория
Акционерного общества «Метан Кузбасса»
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,
пер. Кишиневский, д. 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

МП

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса»
_____ **М.В. Батина**
21.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 525-257-26в от 21.08.2026

1. Заказчик: ООО «Энергоресурс»

2. Юридический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

3. Фактический адрес Заказчика: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312

4. Наименование объекта испытаний: вода питьевая

5. Место отбора:** Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Боровская (7820*), скважина, 32501000236.10320.0084, питьевая вода

6. Номер заказа: № 257 от 11.08.2026

7. Дата поступления: 11.08.2026

8. Сведения об отборе пробы: проба отобрана Заказчиком. Метод отбора ГОСТ Р 59024-2020

9. Дата и время начала/окончания испытаний: 11.08.2026 13 ч. 20 мин. / 14.08.2026 10 ч. 00 мин.

10. Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов

12. Отклонения, дополнения, исключения из НД на методы испытаний: отсутствуют

13. Результаты испытаний представлены в таблице

**Информация предоставлена Заказчиком

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 525-257-26в от 21.08.2026

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Место отбора:** Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Боровская (7820*), скважина, 32501000236.10320.0084, питьевая вода

Номер заказа: № 257 от 11.08.2026
Лабораторный номер: 619-26в

Результаты испытаний

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при P=0,95, ±Δ	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 и P=0,95, ±U
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед. pH	7,0	-	0,2
Запах при 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах при 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10***	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	<1,0***	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	2,9	0,4	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05***	-	-
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	240	22	-
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	0,86	0,17	-

** Информация предоставлена Заказчиком.
*** Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Ответственный за оформление:
Заместитель начальника ИЛ Т.В. Догадина

Результаты распространяются на предоставленную Заказчиком пробу.
За информацию, предоставленную Заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию, ИЛ ответственности не несет.
Результаты распространяются только на пробу прошедшую испытания.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Конец протокола

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ № 525-257-26в

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заказчик: ООО «Энергоресурс»
Юридический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Фактический адрес Заказчика: 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф. 312
Объект испытаний: вода питьевая
Место отбора: Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Боровская (7820*), скважина, 32501000236.10320.0084, питьевая вода

Лабораторный номер: 619-26в
Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2024)	ед.pH	7,0	6,0-9,0	да
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2025	градус цветности	<10	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 (изд. 2019)	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм^3	<0,05	≤ 0,3	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 метод А	°Ж	2,9	≤ 7,0	да
Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (изд. 2015)	мг/дм^3	240	≤ 1000	да
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012)	мг/дм^3	0,86	≤ 5	да

Проба отобрана Заказчиком.
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

Начальник
испытательной лаборатории
АО «Метан Кузбасса» М.В. Батина

Акционерное общество «Метан Кузбасса» Метан Кузбасса ОГРН 1024201299781 ИНН 4217018593 Кемеровская область-Кузбасс, г.Ленинск-Кузнецкий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе
Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, д. 20,
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Л.И. Зяблицкая
24.08.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/04479-26 от 24.08.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п. Старобачаты, ул. Боровская-скважина (7820*)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.08.2026 08:15-08:20

Ф.И.О., должность: Прохоренко А.Р., слесарь ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.08.2026 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2-КГ от 12 января 2026 г., Акт отбора от 12 августа 2026 г

7. Дополнительные сведения:
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "Метан Кузбасса"
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/04479-5.2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 12.08.2026 10:45
дата начала испытаний 12.08.2026 10:45, дата окончания испытаний 14.08.2026 09:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/$см^3$	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04479-26 от 24.08.2026

Протокол испытаний № 42-01-05/04479-26 от 24.08.2026 распечатан в 2 экз.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)